Vereniging Bureau Veritas VZW
Mechelsesteenweg 128
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03/247 95 00
Fax 03/247 94 99
BTW: BE0407.573.313
IBAN: BE52 7215 2076 5709

BUREAU VERITAS 1828

BELAC Accredidatie ISO17020 Certificaat nr 123-INSP

VERSLAG NR: L/140.465/003

INSTALLATIE ADRES: Dorp 8/001
Wijmeschaat

EIGENAAR: Albert Baeckman

Adres: Leest 29 Wijmeschaat

OPDRACHTGEVER: Wille Renaud BVBA

Adres: Lauwenstraat 2 Bavikhove

Meter nr: .....

Index: Dag: .....kWh ; Nacht: .....kWh

EAN code: .....

Proces-verbaal van gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Datum van onderzoek: 28/01/2014 ; Type v/d lokalen: ☐ Woning ☒ Appartement ☐ .....

Aard installatie: ☒ nieuw ☐ uitbreiding ☐ tijdelijke ☐ werfkast ☐ gelijkvormig

Fundering gebouw: vóór – na 1.10.1981

Elektrische installatie vóór – na 1.10.1981 ; Met – zonder BA4/BA5 ; AREI artikel/ ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ .....

Aansluiting: Spanning: 3N400 V ; Bescherming v/d aansluiting: MAX40 A ; Type en In alg. schakelaar: ADS40 A

Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VOBSTH X10 mm² ; Aardverbindingssysteem: TT

Type aardelektrode: ☐ lus ☒ pen ☐ ..... ; Aardspreidingsweerstand: 12 Ohm

Aantal borden: 2 Aantal stroombanen: 12 ; Algemeen isolatieniveau: 100 M Ohm

Beschrijving: ☒ Zie schema's in bijlage.

Nom. waarde & gevoeligheid diff. schakelaars: Gehele installatie: 40 A 300 mA Natte ruimten: 40 A 30 mA

Resultaat van de controle:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI artikel: ☒ 270 ☐ .....

en onze interne procedures. Volgende controles werden uitgevoerd:

OK NOK

☒ ☐ de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

☒ ☐ de geïnstalleerde differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde van de aardspreidingsweerstand.

Inbreuken: zie keerzijde voor verduidelijking.

Opmerkingen: zie keerzijde voor verduidelijking.

5 stopk. g&k (was & droogk.) zijn geïnstalleerd achter een differentieel van 10 mA

Raadgevingen voor de eigenaars, beheerders of uitbaters: Zie keerzijde.

Besluit.

De elektrische installatie voldoet – niet – aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting –werd-verzegeld.

De ééndraad- en situatieschema's werden voor gezien ondertekend.

☐ Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd vóór .....

☒ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 28/01/2039 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum (art.271).

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Visum van DNB:

.....

Datum: .....

DE AGENT-ONDERZOEKER
Naam + handtekening

S.T.E.C. Vereniging Bureau Veritas VZW/ASBL