



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 BTW BE0681.840.318
 Marktplein 1/3, 1740 Ternat
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be



710 - INSP
 ISO/IEC 17020
 Origineel verslag

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]

Conform

Inspecteur: Ewout Geschier

Verslagnummer: 28/06022024/32283/1/1

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer:

Stuiver 12, 9950, Lievegem (België)

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type:

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]

Bijkomende categorie:

[Huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning (≤ 10 kVa) [Hfst. 7.112]]

Datum van de keuring: 06/03/2024

Eigenaar: Dhoore Vic

Installateur:

BTW installateur:

Type lokalen: Huis

Afwijking:



Elektrische installatie

Netbeheer: imewo

Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Voedingskabel hoofdbord: VVB 4 X 10 mm2

Type aarding: Aarding is niet vastgesteld

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel:

OK

EAN: 541448820049224182

Teller Nr: 34407018

Dagindex: 13961

Nachtindex: 25736

Aardingsweerstand: 12,10 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 0,51 MOhm

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 1+1

Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: Niet van toepassing

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

| Type | Automaat | Automaat |
|-----------------|----------|----------|
| Aantal kringen | pv | rem |
| Nominale stroom | 20 | 40 |
| Aantal polen | 2 | 2 |
| Sectie(mm2) | 2.5 | 4 |
| Controle | Ok | Ok |

Differentieelstroombeschermingsinrichting

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| mA | 300 | 30 |
| Nominale stroom(A) | 63 | 40 |
| Izt | 3000A | 3000A |
| Type | A | A |
| Beveiligde kringen | | |
| Test | Ok | Ok |

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 06/03/2049
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Fotovoltaïsche installatie op laagspanning ($\leq 10\text{kVA}$) en/ of thuisbatterij(en)

Installateur PV-panelen: niet gekend

Installateur Thuisbatterij(en):

Omvormers

| | |
|--------------------|-----------------|
| Aantal | 1 |
| Merk | Platinum |
| Type | 4301S-EU-3P-MC4 |
| Serienummer | 0006.11031802 |
| PAC max (W) | 4000 |
| UDC Max | Ok |
| IDC max | Ok |

Fotovoltaïsche zonnepanelen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Aantal | 12 |
| Merk | niet gekend |
| Type | 230 |
| Piekvermogen per stuk (Wp) | 230 |
| Totaal piekvermogen (Wp) | 2760 |

Gebruiks -en veiligheidsinstructies aanwezig: Ok

Bereikbaarheid zonnepanelen: Ok

Aarding zonnepanelen: Ok

Markering (Elektrische installatie altijd onder spanning) of equivalent: Ok

Markering DC -en AC geleiders: Ok

Onderbreking van het scheidingsstelsel: Ok

Resultaat huishoudelijke laagspannings-fotovoltaïsche installatie/batterijen: Conform

Inbreuken

Opmerkingen

- Enkel de installatie van de fotovoltaïsche panelen werd gekeurd.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be




710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Voorgevel



Elektrisch bord



Schetsen


Eendraadsschema en situatieplan



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag



Andere

