

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 19990518 102 / 04 ADRES INSTALLATIE: H. Vanier/Laan 5
 Datum van verslag: 28/06/1999 9950 Waarschoot
 Datum van onderzoek: 28/06/1999 EIGENAAR: _____
 U. ref: _____ Adres: _____
 O. ref: _____ OPDRACHTGEVER: _____
 Stroomleverancier: Electrabel Adres: Picorde P.
 Ref.: _____ INSTALLATEUR: M. de Donk 32
 Teller nr: _____ Adres: 9950 Waarschoot
 Index: _____ BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Werf Verzwaring Aard van de locatie: Woning

Omschrijving aansluiting: Ondergronds Bovengronds Type van aardelektrode: Lus Baren Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 16 mm² Bescherming van de aansluiting: 11 6 111

Aansluiting: Spanning: 3 x 230 V Alg. schakelaar: type: 21 6 111 - 300

Elektrische installatie: Vóór Na 1.10.81 1.1.83 AREI art. 86 _____ Schema TT _____

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17 RA: 14 Ohm RI tot 50 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema '(s) die integraal deel uit maken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (K.B. 27 Juli 1981).

De Schaar

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

Per

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/06/1999 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

[Handwritten Signature]


DE DIRECTEUR



VRIJ
TECHNISCH
INSTITUUT
BRUGGE

bekomen	op	naam	nr.	afd.
		proefwerk	trim.	schoolj.

Voeding 3x220V



PETER HEYDE
 Alg. ELEKTRICITEITSWERKEN
 Arisdonk 82 - 9950 Waarschoot
 Tel. & Fax 09/377 21 30

[Handwritten signature]

K. Verriestlaan 5
 9950 Waarschoot

AREA VAN TECHNISCHE
 SCHAFTS
 AGEN ONDERZOEKER
 02 VAN MOORMEN 899

Gewijzigd op 21-05-03

